

ПРЕДПИСАНИЕ № 54п-26-2021

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

От 15 апреля 2021г.

г. Славянск-на-Кубани

**Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по КК в Славянском,
Красноармейском, Калининском районах Яковлева Анна Александровна**

(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проведении плановой проверки на основании распоряжения №102р-26-2021 от 30.03.2021

МБОУ ООШ №52 Славянский район, с. Ачуево, ул. Ленина, 43

ИНН 2349012160, ОГРН 1022304650708

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявил(а) нарушения обязательных требований:

Предписание №26п-26-2020 от 21.02.2020г. (№76п-26-2020 от 09.07.2020г.), ответственным за выполнение которого является МБОУ ООШ №52 с. Ачуево, в установленный срок 04.02.2021г. не исполнено в части организации выполнения требований пунктов 2.6.5, 2.5, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.2, 3.1.2, 2.4.6.2, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" нарушения не устранены, а именно:

- кабинет химии не оборудован раковиной с подводкой горячей и холодной воды, на момент проверки водоснабжение, канализование не исправно, кабинет не используется; в туалете на 1 этаже к раковине для мытья рук отсутствует подводка горячей воды;
- в кабинете английского языка стены и потолок с дефектами отделки, трещинами, что не позволяет качественно проводить влажную уборку;
- в учебных кабинетах - музыки, химии линолеум на полу изношен, не целостен;
- в учреждении отмечается наличие ветхих, нуждающихся в замене оконных блоков в следующих учебных кабинетах: химии, ИЗО (ОБЖ), музыки, медицинском кабинете, пищеблоке, санузлах на 1, 2 этажах, прачечной, актовом зале, мастерской мальчиков, в коридоре преимущественно 2 этажа, что не позволяет проводить проветривание, т.к. окна не имеют фрамуг, открытие невозможно, уборка окон затруднена;
- в медицинском кабинете отделка стен не соответствует требованиям: краска облуплена на большом протяжении, что не позволяет проводить уборку моющими и дезинфицирующими средствами;
- деревянный пол теневого навеса прогнил, имеются многочисленные дефекты, дыры, травмоопасен, кровля изношена; домик для игр также имеет прогнивший деревянный пол;
- недостаточно игрового оборудования, установленное игровое оборудование приспособленное (песочница, модули и др.), изношенное;
- внутренняя отделка дошкольной группы не соответствует требованиям: пол застелен линолеумом – имеются дефекты размером примерно 10*7, виден бетон; в туалетной комнате кафельная напольная плитка изношена, в местах установки унитазов плитка частично отсутствует, покрашено; на стенах кафельная плитка – изношена, на большом протяжении покрашена, что не позволяет проводить качественно уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- на пищеблоке для приготовления третьих блюд используются алюминиевые кастрюли

(положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

Руководствуясь п. 70 Административного регламента, утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. N 764, ч. 2 ст. 50 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБОУ ООШ №52, в лице директора Масенко Ирины Евгеньевны

Устранить нарушения обязательных требований:

1. Обеспечить выполнение требований ст. 17, 28 ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в срок до 17.03.2022г.;

2. Обеспечить выполнение требований пунктов 2.6.5, 2.5, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.2, 3.1.2, 2.4.6.2, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 17.03.2022г.;

3. Обеспечить выполнение требований пп. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в срок до 17.03.2022г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

В срок до **17.03.2022г.** известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания в письменной форме с приложением копий документов, подтверждающими выполнение настоящего предписания, в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ, в течение трех месяцев со дня его вручения.

За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.


Настоящее предписание является приложением к акту проверки и вручается (направляется) лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

Главный специалист-эксперт ТО Управления

Яковлева Анна Александровна


(подпись)

Предписание получил ✓


(подпись, ФИО)

Масенко И.Е.

15.04.2022

(дата)

Предписание (направлено по почте):

(дата, номер заказного письма, уведомления)