



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 52 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ
НИКОЛАЕВИЧА ТУРЧИНА
СЕЛА АЧУЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН**
Ленина ул., 43, с. Ачуево, Славянский район,
Краснодарский край, 353596
Тел./факс: (86146) 75-5-68
e-mail: school52@slav.kubannet.ru
ОКПО 34997045 ОГРН 1022304650708
ИНН 2349012160 КПП 234901001
17.09.2020г. № 112
На № _____ от _____

Выполнение предписания

Администрация МБОУ ООШ № 52 села Ачуево направляет ответ на Представление № 304/1/4 от 25.12.2019 года и на Представление от 05.06.2019г. № 119/1/2 «Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности при проведении плановой проверки» по адресу: посёлок Ачуево, ул. Ленина, 43 Славянского района Краснодарского края.

Нарушения	Принятые меры	Результат
1.Ширина эвакуационного выхода между помещениями школы и детского сада менее 0,8 м. (по факту 0,6м.) СНиП 21-01-97 п.6.16	Письмо от 13.01.2020г. № 2 на И.о. начальника управления образования О.А. Дорошко о выделении средств на строительные материалы (кирпич, песок, цемент) для закладки гипсокартовой стены, расширении эвакуационного выхода между помещениями школы и детского сада менее 0,8 м, приобретение противопожарной двери для установки между группой ДОУ и школой	Составлена смета, стена выложена, нанесена штукатурка, шпаклевка, заказана противопожарная дверь. 28 июля 2020 года установлена противопожарная дверь. Выполнено на 100%.
2.Руководителем организации не обеспечено проведение повторной обработки деревянных конструкций объекта защиты (п.21 Постановление Правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме»)	На имя генерального директора ООО «ПожСанСервис» Н.Е. Степаненко отправлена Претензия № 11 от 21.01.2020г. о проведении испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из дерева (Протокол № 1950-20-2-3 от 30.08.2016г.)	Протокол № 3 проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций стропильной системы чердачной кровли здания от 23.01.2020г. ООО Пожсансервиса г.Усть-Лабинска. Выполнено на 100%.

<p>3. Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода, не проведена проверка их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (п.55 Постановление Правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме»)</p>	<p>На имя Начальника ПЧ-93 Ралка С.П. отправлено письмо от 13.01.2020г. № 3 «Об оказании помощи» по проверке исправности, своевременного обслуживания и ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения.</p> <p>На имя директора ООО «Жилком-комплекс» В.Н. Савченко было направлено письмо от 17.01.2020г. № 10 «Об оказании помощи» по обеспечению исправности, своевременном обслуживании и ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода, на проведение проверки их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p>	<p>23.01.2020г. представителями обслуживающей организации, инженером ПТО ООО «Жилком-комплекс» Р.В. Падалка проведены испытания пожарных гидрантов (водоёмов) на водоотдачу (акт прилагается).</p> <p>Внутренние противопожарные водопроводы проверены, заменены 5 кранов диаметром 40, ИП Косова проведена проверка, имеется заключение. Выполнено на 100%.</p>
<p>4. На дверях, ведущих в лестничную клетку, отсутствуют устройства для их самозакрывания (п.62 Постановление Правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме»)</p>	<p>Приобретены устройства для самозакрывания дверей (2шт.)</p>	<p>Устройства приобретены, установлены на двух лестничных клетках.</p>
<p>5. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно: помещения школы от помещения Ачуевского сельского поселения не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами</p>	<p>Предписание от 05.06.2019г. № 119/1/2</p>	<p>Выполнено на 100%, помещения школы от помещения Ачуевского сельского поселения разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности (противопожарной дверью) в июле 2019 года в рамках капитального ремонта Спортзала.</p>

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
г. Славянского-Кубани, ул. Победы, 322 тел: (86146) 4-43-72

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности

№ 8

в период с 10 ч. 00 мин. « 17 » сентября 2020 г.
по 12 ч. 00 мин. « 17 » сентября 2020 г.

проведено обследование документов, объекта защиты

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 52 имени Героя Советского Союза Николая Николаевича Турчина села Ачуево муниципального образования Славянский район.

Расположенного (-ых) по адресу: 353596, РФ, Краснодарский край, Славянский район, село Ачуево, ул. Ленина, 43

Вывод по результатам обследования: Соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

Объект защиты в территории (земельный участок) соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности


Данное заключение о соответствии объекта защиты в территории (земельный участок) требованиям пожарной безопасности действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Данное заключение выдано: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 52 имени Героя Советского Союза Николая Николаевича Турчина села Ачуево муниципального образования Славянский район., ИНН 2349012160

Начальник отдела
Ю.А. Орлов
(подпись, фамилия, инициалы)
начальника органа ГПН

17 сентября 2020 г.

Серия КРС № 003063



17.09.2020 года МБОУ ООШ № 52 получила новое Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности

Директор МБОУ ООШ № 52

И.Е. Масенко